



LEGENDA

- F<sub>0</sub>- FILTER BAZENA
- P<sub>Fi</sub>- PUMPA ZA FILTER BAZENA
- P<sub>FM</sub>- PUMPA HIDROMASAŽERA
- P<sub>LR</sub>- PUMPA LASTNOG REPA
- P<sub>TJ</sub>- PUMPA TURBO JET-a
- P<sub>HH</sub>- PUMPA HOBOTNICE
- P<sub>T</sub>- PUMPA TOBOGANJA
- GF- GRUBI FILTER
- DP<sub>0</sub>-F DOZIR PUMPA FLOKULANTA
- DP<sub>0</sub>-H DOZIR PUMPA FLOR
- DP<sub>0</sub>-A DOZIR PUMPA ALGICID
- RO<sub>0</sub>-A REZERVOAR SA MESACEM - ALGICID
- RO<sub>0</sub>-H REZERVOAR SA MESACEM - FLOR
- RO<sub>0</sub>-F REZERVOAR SA MESACEM - FLOKULANT
- MC MERNJA ČELIJA
- SD MERNJA SONTA
- EO ELEKTRO OGRAMAN
- P<sub>tu</sub> PUMPA ZA FILITERE BAZENA Q=60 m³/h, H=1.8bar, N=4 kW
- P<sub>u</sub> PUMPA ZA UZIMANJE UZORAKA Q=25 l/min, H=1.9bar, N=0.37kW
- DP<sub>0</sub>-F PUMPA ZA DOZIRANJE FLOKULANATA Q=3 l/h, H=5bar
- DP<sub>0</sub>-H PUMPA ZA DOZIRANJE NATRIJUM HIPOHLORITA Q=6 l/h, H=5bar
- DP<sub>0</sub>-A PUMPA ZA DOZIRANJE KISELINEK Q=6 l/h, H=5bar
- BV<sub>1/60</sub> BATERIJA VENTILA PRIKLJUČKA 60mm
- BV<sub>1/2</sub> BATERIJA VENTILA PRIKLJUČKA 90mm

SIMBOLI :

- N LEPTIRI VENTILI
  - M LOPTASTI VENTILI
  - R RUČNI VENTILI SA OPCIJOM PNEUMATSKOG POGONA
  - S NEPOVRATNI VENTILI
  - V VENTILI SA MOTORNIM POGONOM
  - MEHAČ PROTOKA
  - H HVAJAC NEČISTOCE
  - C CIRKULACIONA PUMPA
  - ODRACAVANJE
  - ⊗ ELEKTROMOTOR ON/OFF
  - ⊕ VODOMER
  - Y SLIVNIK
  - ⊕ MANOMETAR
  - ⊕ DOZIR PUMPA
- CEVNI RAZVOD I FITING JE OD PVC-H PN 10

POSREDOVANJE

SPECIJALNA BOLNIKA ZA REHABILITACIJU RIBARSKA BANJA

u Ribarskoj Banji

POSREDOVANJE

SPORTSKO REKREATIVAN KOMPLEKS

POSREDOVANJE

koje je izradilo prethodni projekat

MAPO+  
u. Varsavska 17  
37000 Krusevac

PZI

6 - PROJEKAT MASINSKIH INSTALACIJA

BAZENSKA TEHNIKA  
TEHNOLOSKA SEMA

ime, prezime i  
podpis  
datum izrade crteza

DRAGOLJUB MARKOVIC, dipl.  
inženjer  
16.03.2015 17:00 05

broj crteza

M-06