



NAPOMENE (u vezi sa skelom za montažu lifta - obaveza Investitora):

1. Platoe skele treba postaviti prema crtežu. Najniži plato treba postaviti na 1000 mm iznad poda u najnižoj stanici, sledeće platoe tako da vertikalno rastojanje između susednih platoa bude 2500 mm, a najviši plato na 2000 mm ispod tavanice voznog okna. Horizontalne cevi za ukrućenje skele postaviti ispod i iznad slobodnog prostora za montažu vrata voznog okna, na min. 350 mm ispod nivoa gotovog poda i min. 2700 mm iznad nivoa gotovog poda na svakom prilazu liftu.
2. Platoe skele treba napraviti od dasaka debljine 50 mm ili drugog adekvatnog materijala tako da nosivost svakog platoa skele bude min. 5 kN/m². Svi platoi skele moraju da budu u potpunosti popločani i osigurani od ispadanja i prevrtanja.
3. Na mestima gde je rastojanje od skele do zida voznog okna veće od 300 mm, mora se postaviti ograda visine 1000 mm.
4. Ako neki od platoa skele nije direktno pristupačan sa prilaza voznom oknu (monter ne može da se popne na plato skele kroz jedan od građevinskih otvora za vrata voznog okna), na tom platou, blizu desnoj ivici platoa skele, treba napraviti otvor 700 x 700 mm sa podiznim poklopcem (kapkom), a na prvom nižem platou treba postaviti merdevine za penjanje do nepristupačnog platoa.
5. Obratiti pažnju da se delovi skele ne nalaze u zonama, naznačenim na crtežu, koje moraju da ostanu slobodne celom visinom voznog okna za nesmetanu montažu opreme lifta.