


ZAPADNA FASADA






ISTOCNA FASADA

- Legenda:**
1. Pocinkovana traka FeZn 20x3 mm prihvatnog sistema
 2. Potpora za ravan krov betonska kocka SRPS N.B.4.925BK
 3. Stezaljka za oluk SRPS N.B.4.908P
 4. Kutija za merni spoj SRPS N.B.4.912A
 5. Pocinkovana traka FeZn 20x3 mm spusnog sistema
 6. Čelična pocinkovana traka FeZn P25x4mm temeljnog uzemljivača
 7. Ukrasni kornad SRPS N.B.4.936III za spoj 2 trake
 8. Obujmica za oluk SRPS N.B.4.914A

Napomena:

1. Po krovu i zidu se provodnik polaže na odgovarajućim nosačima /potporama.
2. Merni spojevi se montiraju na visini 1,7m od kote trotoara.
3. Spusni vodovi gromobrana se povezuju na izvode čelične pocinkovane trake sa temeljnog uzemljivača.

NAZIV PROJEKTANTA:		"ORION" D.O.O. KRU EVAC	
		PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, MERENJE I IZVOĐENJE ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA "ORION" D.O.O., Dositejeva 13/10, tel: 037 352 70 74, 064 19 73 749, mail: orion.krusevac@yahoo.com, orion.krusevac@gmail.com	
INVESTITOR:			
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU RIBARSKA BANJA			
OBJEKT:			
IZGRADNJA PANDRAMSKOG LIFTA spr. P+1			
LOKACIJA:			
na K.P. br. 3195, K.O. RIBARE, RIBARSKA BANJA			
DEO PROJEKTA:		FAZA PROJEKTA:	PEČAT:
4. SVESKA ELEKTROINSTALACIJE		PZI	
ODGOVORNI PROJEKTANT:		PARAF:	
DRAGAN ŽIVKOVIĆ D.I.E.			
PROJEKTANT SARADNIK:		PARAF:	
RAZMERA:	NAZIV CRTEŽA:		DATUM:
1:100	FASADE GROMOBRANSKA INSTALACIJA		avg 2019.
			BROJ CRTEŽA:
			06